



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

г. Ачинск

№ 1632 /р

31.03.2017

При обследовании Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Березовская СОШ» (сокращенное наименование – МКОУ «Березовская СОШ»), юридический (фактический) адрес: Красноярский край, Большеулуйский район, село Березовка, улица Мира, 54 «Б», ОГРН 1022401156414 зарегистрировано 12.05.1999 г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по Красноярскому краю, ИНН 2409001688, рассмотрении представленных документов: акта проверки от 31.03.2017 г. № 1796 с прилагающимися материалами, выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

В соответствии с ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю МКОУ «Березовская СОШ» устранить выявленные нарушения:

1. Нарушение требований п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части наличия цельного стеклопалотна в кабинетах №№ 2-3 (1 окно), 2-4 (1 окно), мастерской трудового обучения (2 окна), что позволит избежать возникновения травм у учащихся. **Срок исполнения: 01.10.2018 г.**

Часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).
Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.

2. Нарушения требований п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части наличия потолков в мастерской, спортивном зале, актовом зале, стен в туалете для мальчиков, туалете для девочек, туалете для персонала без щелей, трещин, деформаций, что позволяет проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. **Срок исполнения: 01.10.2018 г.**

3. Нарушения требований п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части наличия полов в туалетных комнатах без множественных щелей, дефектов, механических повреждений (выбитой плитки), что позволяет проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. **Срок исполнения: 01.10.2018 г.**

4. Нарушения требований абз. 2 п.5.2. абз. 1 п. 12.6, п. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части наличия ученической мебели (парты и стулья) кабинетов 2-9, что позволит проводить качественную ежедневную и генеральную уборки. **Срок исполнения: 01.10.2018 г.**

5. Нарушения требований абз. 1 п. 12.6, п. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части наличия учебной мебели (шкафы для методических пособий, книжные полки) в кабинете 2-6, учебной мебели (шкафы, верстаки) в мастерской, оконных блоков в кабинетах 1-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, мастерской, актовом зале, без дефектов материала (трещин), что позволит проводить качественную ежедневную и генеральную уборки. **Срок исполнения: 01.10.2018 г.**

6. Нарушения требований абз. 1 п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части наличия классной доски в кабинете 2-9 без дефектов материала, что позволит хорошо очищаться влажной губкой. **Срок исполнения: 01.10.2018 г.**

7. Нарушения требований абз. 4 п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части наличия санитарно-технического оборудования в туалете для мальчиков, туалете для девочек, туалете для персонала без множественных дефектов, сколов, трещин. **Срок исполнения: 01.10.2018 г.**

Часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).
Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан - в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.

8. Нарушение требований п. 5.18 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части наличия раковин для мытья столовой посуды с покрытием, позволяющим проводить качественно генеральную уборку моечного оборудования с последующей дезинфекцией. **Срок исполнения: 01.10.2018 г.**

9. Нарушение требований п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части соответствия параметров микроклимата (относительная влажность воздуха) в учебных помещениях допустимым величинам. **Срок исполнения: 01.10.2018 г.**

10. Нарушение требований п.6.3 СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», гл. II п. 2.2 пп. 2.2.6. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», п. 12.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части соответствия параметров микроклимата (температура воздуха) в помещении пищеблока на рабочем месте повара допустимым величинам. **Срок исполнения: 01.10.2018 г.**

11. Нарушение требований п. 33 табл. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части соответствия фактических уровней коэффициента пульсации освещенности в учебных помещениях допустимым величинам. **Срок исполнения: 01.10.2018 г.**

12. Нарушения требований п.2.4. СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений», п. 4.5. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (в редакции Изменений №№ 1,2,3) в части соответствия фактических концентраций (аэроионов полярности р-) пользователя ПВЭМ в кабинете информатики допустимым величинам. **Срок исполнения: 01.10.2018 г.**

Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на МКОУ «Березовская СОШ»), юридический (фактический) адрес: Красноярский край, Большеулуйский район, село Березовка, улица Мира, 54 «Б», зарегистрированного 12.05.1999 г. в Межрайонной инспекции

Часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).
Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.

Федеральной налоговой службы России № 4 по Красноярскому краю, ИНН 2409001688, ОГРН 1022401156414.

МКОУ «Березовская СОШ» не позднее 02.10.2018 г. необходимо представить информационное письмо в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске по адресу: 662150, Красноярский край, город Ачинск, ул. Л. Толстого, 23 (тел./факс приемной 8(39151) 5-08-39), содержащее письменные доказательства устранения выявленных нарушений.

Ответственность за непредставление информации предусмотрена статьей 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Возражения на предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований могут быть представлены в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске в письменной форме в течение пятнадцати дней с момента его получения.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его получения путем подачи заявления в арбитражный суд Красноярского края.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в городе Ачинске
– главный государственный санитарный врач по г.г.
Ачинску, Боготолу, Назарово, Ачинскому,
Бирилюкскому, Большеулуйскому, Боготольскому,
Козульскому, Назаровскому, Тюхтетскому районам

В.И. Латтеган

Копию предписания получил _____
№ _____ от «__» _____ 2017г.

Олег Кошечко С.Т.

Часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).
Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.