



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Красноярского края

Прокуратура
Большеулуйского района

ул. Просвещения, 16,
с. Большой Улуй,
Большеулуйский район,
Красноярский край, 662110

Директору МКОУ
«Березовская средняя
общеобразовательная школа»

Хомченко Е.Г.

11.11.2019 № 4-01-2019

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
законодательства о пожарной безопасности

Прокуратурой Большеулуйского района в ходе исполнения задания прокуратуры края совместно с сотрудниками ОНД и ПР по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Березовская средняя общеобразовательная школа», в ходе которой в деятельности учреждения выявлены многочисленные нарушения указанного законодательства.

Установлено, что в соответствии с требованиями п. 15 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) объектами защиты пожарной безопасности является продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

Согласно требованиям ст. 5 Федерального закона № 123-ФЗ каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-

АТ № 000697

технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

- в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии с требованиями п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее - ППР в РФ), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

В нарушение указанных требований акты проведения проверки работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водоснабжения за 2019 отсутствуют, что позволяет сделать вывод о не проведении такой проверки.

Также, в нарушение требований п. 12 ППР в РФ в учреждении не проводятся практические тренировки по отработке планов эвакуации, что подтверждается отсутствием актов указанных тренировок.

В ходе проверки выявлен факт фиксации в открытом положении самозакрывающихся дверей лестничной клетки левого крыла здания, что является нарушением требований пп. «г» п. 36 ППР в РФ.

Кроме того, в нарушение требований пп. «б» п. 36 ППР в РФ эвакуационный выход, ведущий из помещения столовой непосредственно на улицу, загроможден посторонними предметами.

Невыполнение требований противопожарной безопасности в общеобразовательном учреждении влечет за собой нарушение законных прав граждан, в том числе несовершеннолетних, на защиту жизни, здоровья, имущества от пожаров.

Причинами нарушений федерального законодательства в сфере противопожарной безопасности является ненадлежащее исполнение должностными лицами МКОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа» обязанностей по исполнению требований противопожарного законодательства, что является недопустимым.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять должные меры по устранению выявленных нарушений закона.
2. Принять организационные меры по недопущению в последующем аналогичных нарушений противопожарного законодательства.
3. Решить вопрос о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности лиц, виновных в выявленных нарушениях противопожарного законодательства.
4. О времени и месте рассмотрения представления сообщить в прокуратуру района.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный законом месячный срок с приложением приказа (распоряжения) о наказании виновных.

Прокурор района

старший советник юстиции


О.Г.Порядин